



RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS

Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026138, e-pasts di@riga.lv

Rīgā

21.08.2023. Nr. DI-23-754-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Centrālās administrācijas
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
ptl@riga.lv

Par atzinuma sniegšanu par projektu “Rotaļu
laukums visām bērnu grupām”

Saistībā ar jūsu 21.06.2023. vēstuli Nr. CAAIC-23-474-nd “Par atzinuma sniegšanu”, informējam, ka atbilstoši kompetencei Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments) ir izvērtējis Annas Straumanes iesniegtā projekta “Rotaļu laukums visām bērnu grupām” (Rīgas valstspilsētas pašvaldībā reģistrēts 31.05.2023. ar Nr. CAAIC-23-7534-pi), turpmāk – Projekts, materiālus, un sniedz sekojošu informāciju un viedokli par to.

Projekta īstenošanai nepieciešamā norādītā teritorija ir zemesgabala Bruņinieku ielā 5-k1, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 023 0110, daļa pie “Šarlotes” poliklīnikas. Zemesgabals ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašums (kopējā platība 75269 m²) un ir iekļauts pašvaldības funkciju veikšanai sociālās un veselības aprūpes nozarē nepieciešamo stacionāro, ambulatoro veselības aprūpes iestāžu un apvienību pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu sarakstā (Rīgas domes 01.03.2023. lēmuma Nr. RD-23-2293-lē pielikuma 3. saraksta 2. punkts), proti, nodots lietošanā SIA “Rīgas 1. slimnīca”. No īpašuma lietošanas tiesību viedokļa nav juridisku šķēršļu Projekta realizācijai, ja to atbalsta lietotājs SIA “Rīgas 1. slimnīca”.

Projekta īstenošanas gadījumā labiekārtošanas darbus lūdzam veikt, ievērojot zemesgabala robežas. Lai varētu izvērtēt nepieciešamību objektu iekļaut Departamenta pamatlīdzekļu uzskaitē, lūdzam informēt Departamentu, ja izbūvētā iecere būs veidota kā kadastra objekts. Vienlaicīgi, pirms projekta realizācijas, lūdzam informēt par objekta plānoto apsaimniekotāju.

Laukumam jāatbilst Ministru kabineta 17.01.2020. noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” prasībām

Papildus esam konstatējuši sekojošo:

1. Projektā nav ņemtas vērā izvēlēto iekārtu drošības zonas, drošības zonas nevar pārklāties un nevar būt ārpus seguma;

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)

2. Seguma biezuma konstrukcija neatbilst rotaļu laukuma drošības standartiem, nav ņemts vērā maksimālais krišanas augstums. Apskatot iekārtu tehnisko specifikāciju, seguma gumijas biezumam jābūt 80 mm;
3. Plānos un vizualizācijās uzradītas atšķirīgas iekārtas;
4. Paplašinot esošo laukumu, nav ievērot esoši kokaugi, kas ar saknēm izcilās projektēto laukumu.

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors

V.Ozoliņš

Jēkabsone 67037545